



Direzione Emilia Romagna - Marche
Esercizio di Ancona DH60
Zona di PESARO DH6P

Modello di installazione

GRUPPO DI MISURA

Documento compilato da: Nozzi Fabrizio il: 24/06/2011 Da ritornare a: VETT - 06/6444 5360

----- **Dati Anagrafici** -----

POD	IT001E49542944	PRESA	41508222040601	P. IVA o Cod.Fisc.	00357650415
Codice cliente	41508MCO4060A1	Num. Utente	495429440	Tipo contratto	UFIG
Denominazione	COMUNE DI APECCHIO				
Via/P.za	MONTE DI SESSAGLIA			Numero.civ.	SN
Città	APECCHIO	Prov.	PU	Cap	61042
Tipo di connessione		Tensione di consegna		Potenza pagata	
Prod-FV-Cessione-LIBERO (PR/CL)		20.000		993,6	
Data contratto					

----- **Gruppo di Misura Rimosso** -----

Tipo	Codifica	CMT	LETTURE DI RIMOZIONE				
Costruttore			TIPO	VALORE	DATA	ORA	
Matricola ENEL							
Anagrafe							
Modello							
Classe di Precisione							
K Potenza		K Energia					
COSTRUTTORE E MODELLO		MATRICOLA			RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE	PRESTAZIONE (VA)	CLASSE DI PRECISIONE
		1	2	3			
TA					/ 5		
TV					/		

----- **Gruppo di Misura Installato** -----

Tipo	GME	Codifica	CMT	LETTURE DI INSTALLAZIONE			
Costruttore	ABB bidirez.			COD.EDIS	VALORE	DATA	ORA
Matricola ENEL	46201217			TOT ATT +	000000,00	29/06/2011	11:04
Anagrafe	11G102A42			TOT ATT -	000000,00	Note:	
Modello	PB3FAAYNT-4			TOT Q1	000000,00	ZONA PESARO UNITA' SPECIALISTICA PREPOSTO CASAGRANDE GIANFRANCO	
Classe di Precisione	ATT. CL- C			TOT Q2	000000,00		
K Potenza	1600,0	K Energia	1600	TOT Q3	000000,00		
				TOT Q4	000000,00		
COSTRUTTORE E MODELLO		MATRICOLA			RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE	PRESTAZIONE (VA)	CLASSE DI PRECISIONE
		1	2	3			
TA	CGS RCX1/3	0140		0138	40 / 5	8	6 0,5
TV	SCHNEIDER VRCE	3264		3255	20.000 / 100	200	25 0,2

----- **Modem G.S.M.** -----

Numero di Telefono	MARCA	N° Seriale	Gestore	Campo/Rx qual.
	A.P. SYSTEMS	2295970	WIND	
Per presa visione ed approvazione:				
L'incaricato del cliente Sig. PAZZAGLIA Massimo IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO				
<input type="checkbox"/> Presenza morsettiera	<input type="checkbox"/> Letture iniziali allegate	Potenza rilevata prima e dopo l'intervento (vedi sopra in Note) in kW <input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Scheda ES	<input type="checkbox"/> Letture finali allegate	Energia rilevata da altro sistema in kWh / K / <input type="checkbox"/>		
Data esecuzione	L'incaricato del lavoro	Matricole	Sigilli applicati	
29/06/2011	Casagrande Gianfranco	A527984	64VG	
			Visti reparto	